

**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W NOWEJ SOLI**




67-100 Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 11  
tel. (068) 387 24 61, fax (068) 387 47 38  
www: <http://edu.wsse.gorzow.pl/nowasol/>  
e-mail: [pssenowasol@wsse.gorzow.pl](mailto:pssenowasol@wsse.gorzow.pl)  
NIP: 925-150-90-13

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWEJ SOLI**

Znak sprawy: HK.9020.32.4.4.2016

Nowa Sól, dnia 09 grudnia 2016 r.



**Gmina Nowe Miasteczko  
ul. Rynek 2  
67-124 Nowe Miasteczko**

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 1989) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr: OL-LMiP-1260/2016 oraz OL-LBS-1260/2016 wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody w dniu 26 września 2016 r. z sieci wodociągu publicznego w Nowym Miasteczku (punkt monitoringowy: Rejów - budynek) a także sprawozdaniem z badań nr: 019/2016-10, 019/2016-11, 019/2016-21 oraz 019/2016-25 wody pobranej w dniu 25 lipca 2016r. oraz 09 listopada 2016r. w ramach kontroli wewnętrznej z sieci wodociągu publicznego w Nowym Miasteczku (punkty monitoringowe: Żuków 34a; Miłaków 7a – sklep spożywczy; Rejów-studzienka wodomierzowa),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli  
stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Analiza wody pobranej w dniach 25 lipca 2016r., 26 września 2016r. oraz 09 listopada 2016 r. z sieci wodociągu publicznego w Nowym Miasteczku wykazała, że woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 1989).


Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań nr: OL-LMiP-1260/2016, OL-LBS-1260/2016

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A-a./AG/

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W NOWEJ SOLI  
mgr inż. Józef Meissner



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra Oddział Laboratoryjny Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii	tel. /68/ 325-46-71 w.229 fax: /68/ 351-47-96 pszezielonagora@wsse.gorzow
<b>SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR OL-LMiP-1260/2016 z dnia 28.09.2016</b>	Ilość egzemplarzy 2 Egzemplarz Nr 1 strona / stron: 1/1

Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowej Soli	Harmonogram pobierania próbek na 2016 r. <b>OL-LMiP.910.2.2016.149</b>
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	Data pobrania próbki: 26.09.2016 Numer protokołu pobrania: 159/16
Informacje dotyczące pobierania próbek	Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli – M. Kolano
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Przedmiot badania: próbka wody do spożycia Próbka wody wodociągu publicznego Nowe Miasteczko Stan próbki: prawidłowy
Data dostarczenia do badania	26.09.2016
Data wykonania badania	26.09.2016 – 28.09.2016

URZĄD MIEJSKI  
W NOWYM MIASTECZKU  
2016-12-15  
Nr rej. 4519  
podpis

Badany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka miary	Wyniki badań	
			Nr próbki OL-1260 Rejów- bud nr 3	Wartości dopuszczalne
<b>Miejsce pobrania próbki:</b>				
Obecność i liczba bakterii z grupy coli. Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0
Obecność i liczba Escherichia coli. Metoda filtracji membranowej. Zakres: od 1jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0

<sup>1</sup> Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. Dz.U. z 2015r., poz. 1989.

Autoryzacja sprawozdania z badań  
Starszy Asystent  
28.09.2016  
data i podpis

- Otrzymują:
1. PSSE w Nowej Soli (1 egzemplarz)
  2. a/a

Koniec sprawozdania

13.12.2016

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.  
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.  
Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.