

Nowe Miasteczko, 17 sierpnia 2020r.

Do wszystkich zainteresowanych  
niniejszym postępowaniem

Nr postępowania: IGKiŚŚ.271.3.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasteczko w formule zaprojektuj i wybuduj”

### WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ - 3

#### PYTANIE NR 1:

Budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną ul. Marcinkowskiego nr 1 w związku z Waszymi wyjaśnieniami treści SIWZ pkt. 5 „... Zamawiający nie widzi żadnych przeciwwskazań aby obecne pomieszczenia nie nadawały się na nowe kotłownie gazowe.” Wnoszę o sprawdzenie poprawności zapisu PFU str. 17; „ Ciepło jest dostarczane z kotłowni zlokalizowanej w piwnicy budynku”; pkt 10 str. 10 „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową... montaż piecy o mocy modułowej 15-250kW”.

Ponowne sprawdzenie poprawności rozwiązania wymaga lokalizacja kotłowni. Uważamy, że wskazana lokalizacja z uwagi na projektowaną moc cieplną jest sprzeczna z wymaganiami dla pomieszczeń, w których montowane są kotły i podgrzewacze c.w.u. (wg Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1; 1999:” Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości mniejszej niż 1, wymagania” i ochrony środowiska norma PN-87/B-02151/02. Lokalizacja takiej kotłowni może być tylko w kondygnacji nadziemnej.

#### ODPOWIEDŹ NR 1:

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca winien uzyskać odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

BURMISTRZ  
*mgr Danuta Woitasik*