

Nowe Miasteczko, 30.09.2020r.

Do wszystkich zainteresowanych  
niniejszym postępowaniem

Nr postępowania: IGKSS.271.6.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: **Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasteczko w formule zaprojektuj i wybuduj - Postępowanie 3 - modyfikacja SIWZ.**

### WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ - 2

#### **Pytanie nr 1**

Na stronie 15 PFU dot. budynku sali gimnastycznej, proszę o informację czy zapis "nowa konstrukcja dachowa" dotyczy wymiany całej konstrukcji dachowej, czy tylko jej uszkodzonych elementów?

#### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczy wymiany tylko uszkodzonych elementów konstrukcji.

#### **Pytanie nr 2**

Proszę o informację czy typ pomp ciepła "powietrze - woda", przewidzianych do montażu na modernizowanych obiektach, dotyczy wiercenia studni głębinowych, czy nie? Jeżeli tak czy posiadają Państwo dokumentację geologiczną?

#### **Odpowiedź nr 2**

Zamawiający wyjaśnia, że pompy powietrze - woda nie dotyczą wiercenia studni głębinowych.

#### **Pytanie nr 3**

PFU przewiduje częściową wymianę części instalacji elektrycznej zasilającej wymieniane lampy. Proszę o informację, czy nowe przewody mogą być poprowadzone w nawierzchniowych kanałach elektroinstalacyjnych, czy należy przewidzieć bruzdowanie oraz szpachlowanie i malowanie pomieszczeń.

#### **Odpowiedź nr 3**

Zmawiający nie dopuszcza prowadzenia nowych instalacji nawierzchniowo, należy przewidzieć bruzdowanie oraz odtworzenie nawierzchni ścian i sufitów do stanu pierwotnego.

**Pytanie nr 4**

Czy inwestor wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu w formie przewidzianej w art. 150 pkt 3 i 4 Prawa Zamówień Publicznych?

**Odpowiedź nr 4**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**BURMISTRZ?**  
*mer Danuta Woltasik*

Miejsce publikacji: [www.nowemiasteczko.pl](http://www.nowemiasteczko.pl)



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



Lubuskie  
Warte zachodu

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne

