

Nowe Miasteczko, 20.05.2022r.

Do wszystkich zainteresowanych  
niniejszym postępowaniem

Nr postępowania: IGKŚŚ.271.1.2022

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: **Budowę hali sportowej przy ZS Nr 1 w Nowym Miasteczku – odpowiedzi na pytania Nr 3.**

Informuję, iż do Zamawianego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia jw. Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że udziela następujących odpowiedzi na zadane poniżej pytania:

**Pytanie nr 1**

Z dokumentacji projektowej tj. opisów technicznych oraz rysunków, nie wynika jaką cegłą klinkierową należy zastosować (o jakich parametrach wytrzymałościowych). Jediną informację znajdujemy w STWiOR str. 14.

Cegła klinkierowa klasy wytrzymałości 45 N/mm<sup>2</sup>. Czy taką klasę należy również przyjąć w przypadku cegieł klinkierowych połówkowych s-60-65mm?

Czy można zastosować cegłą klinkierową drożoną i klasie 35 N/mm<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Cegła połówkowa jest wykorzystywana tylko na warstwę okładzinową i nie pełni roli konstrukcyjnej. Stąd brak parametrów wytrzymałościowych.

Natomiast parametry cegły klinkierowej należy przyjąć zgodnie ze STWiOR.