

Zarządzenie Nr 120/40/2015

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
z dnia 13.05 2015r.

w sprawie postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia na wodę na terenie gminy Nowe Miasteczko.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 2 pkt 4 i art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 139) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się standardową procedurę operacyjną na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Nowe Miasteczko, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu ds. Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Spraw Środowiskowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Danuta Wojtasik

Rodzaj dokumentu: **Standardowa procedura operacyjna**

Data opracowania: 13.05.2015r.

Nazwa dokumentu: **Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Nowe Miasteczko, SUW Nowe Miasteczko SUW Borów Wielki**

Podmiot: **Gmina Nowe Miasteczko**
opracowujący

Spis treści:

1. *Przedmiot procedury*
2. *Uczestnicy procedury*
3. *Prawne podstawy realizacji procedury*
4. *Tryb postępowania*
5. *Dokumenty związane*

I. Przedmiot procedury: Postępowanie na wypadek pogorszenia, w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych, jakości wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Nowe Miasteczko.

II. Uczestnicy procedury:

1. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowej Soli.
2. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
3. Pracownik Urzędu Gminy.
4. Konserwatorzy sieci wodociągowych z terenu Gminy Nowe Miasteczko.
5. Sołtysi z terenu Gminy Nowe Miasteczko.
6. Naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowe Miasteczko.

III. Prawne podstawy realizacji procedury:


1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 139).
2. Akty wykonawcze do ustawy.
3. Uchwała Nr XLIV/281/02 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 września 2002r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Nowe Miasteczko.

IV. Tryb postępowania

Przedsięwzięcia	Wykonawca
I.a) Uzyskanie informacji o pogorszeniu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli.	Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
b) Uzyskanie informacji o pogorszeniu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w wyniku prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody, niezwłoczne przekazanie informacji Państwowemu	

Inspektorowi Sanitarnemu w Nowej Soli.	
<p>2. Przekazanie informacji właściwemu konserwatorowi UM o pogorszeniu jakości wody (w przypadku zagrożenia zdrowia i życia - z jednoczesnym poleceniem natychmiastowego zamknięcia dopływu wody do odbiorców):</p> <ul style="list-style-type: none"> - natychmiastowe wyłączenie studni głębinowych i odcinka sieci, w której nastąpiło pogorszenie się jakości wody poprzez zakręcenie zasów liniowych - zlokalizowanie przyczyny i rodzaju zanieczyszczenia wody - czyszczenie zbiorników - dezynfekcja studni głębinowych rurociągu poprzez chlorowanie - 48h - intensywne płukanie studni głębinowych i rurociągu - zlecenie wykonania badań bakteriologicznych PPIS w Nowej Soli - po otrzymaniu pozytywnych wyników badań poinformowanie PPIS w Nowej Soli i Burmistrza Gminy i Miasta Nowego Miasteczka. 	Pracownik Urzędu Miejskiego
<p>3. Przekazanie informacji do odbiorców o pogorszeniu jakości wody lub ewentualnym odcięciu dopływu wody, ich lokalizacji i warunkach korzystania na cele gospodarcze i pitne poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umieszczenie ogłoszeń na tablicach w miejscach ogólnodostępnych na terenie gminy - poinformowanie telefoniczne sołtysów - przekazanie informacji telefonicznie „większym” odbiorcom wody z terenu. 	Pracownik Urzędu Gminy
<p>4. Przekazanie informacji o pogorszeniu jakości wody mieszkańcom korzystających z danego ujęcia.</p>	Sołtysi
<p>5 Powiadomienie Komendantów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowe Miasteczko o ewentualnej konieczności dowozu samochodami strażackimi wody z ujęć nie zanieczyszczonych na terenie gminy przeznaczonej do celów gospodarczych w gospodarstwach pozbawionych wody.</p> <p>a) zawiadomienie Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowej Soli o potrzebie skorzystania z cysterny do przewozu i zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców pozbawionych wody.</p> <p>b) dezynfekcja beczkowozów i wykonanie badań bakteriologicznych wody przez PPIS w Nowej Soli.</p> <p>c) po otrzymaniu pozytywnych wyników wody z PPIS w Nowej Soli następuje zaopatrzenie ludności w wodę pitną z beczkowozów w określonych punktach gminy do czasu utworzenia awaryjnego zaopatrzenia ludności w wodę.</p>	Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Pracownik Urzędu Miejskiego
<p>6. Dowóz samochodami strażackimi i beczkowozami do określonych punktów gminy, wody przeznaczonej do celów gospodarczych i pitnych oraz do gospodarstw pozbawionych wody.</p>	Naczelnicy OSP
<p>7. „Awaryjne” zaopatrzenie ludności w wodę pitną będzie realizowane:</p> <p>a) poprzez połączenie sieci wodociągowych zasilanych z różnych punktów wodociągowych przy wykorzystaniu zaworów odcinających sieć lub przy użyciu istniejących zasów liniowych w ramach wodociągów gminnych</p> <p>b) w przypadku zaistnienia konieczności zasilania awaryjnego w dłuższym czasie w sytuacji braku „spinki” łączącej sąsiednie wodociągi wybudowany zostanie tymczasowy rurociąg łączący sąsiednie wodociągi.</p>	Konserwatorzy
<p>8. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczka o przeprowadzeniu dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej, w której stwierdzono pogorszenie</p>	Konserwatorzy

jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz o ustaleniu działań naprawczych w przypadku pogorszenia parametrów fizyko- chemicznych	
9. Zlecenie badania jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych PPIS w Nowej Soli.	Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Pracownik UM
10. Przekazanie mieszkańcom informacji o właściwej jakości wody i powrotu do normalnego zaopatrywania w wodę poprzez: - umieszczenie ogłoszeń na tablicach i w miejscach ogólnodostępnych na terenie Gminy Nowe Miasteczko - poinformowanie telefonicznie sołtysów - przekazanie telefonicznie „większym” odbiorcom wody z terenu.	Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Pracownik UM


BURMISTRZ
mgr Danuta Wojtasik