

# POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W NOWEJ SOLI



67-100 Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 11  
tel. (068) 387 24 61, fax (068) 387 47 38  
www: <http://edu.wsse.gorzow.pl/nowasol/>  
e-mail: [pssenowasol@wsse.gorzow.pl](mailto:pssenowasol@wsse.gorzow.pl)  
NIP: 925-150-90-13

URZĄD  
W NOWEJ SOLI  
2016-02-19  
Nr rej. 1098/2016

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWEJ SOLI

Znak sprawy: HK.903.6.2016

Nowa Sól, dnia 16 lutego 2016 r.

### Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasteczko

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139, § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989), po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach pobrania próbek wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli dokonał **okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Nowe Miasteczko za rok 2015.**

#### Wodociąg publiczny **Nowe Miasteczko.**

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano 5 próbek wody w stałych punktach monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę produkowaną przez wodociąg publiczny w Nowe Miasteczko (tab. nr 1).

Wszystkie próbki wody w zakresie badań zgodnym z załącznikami 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) **odpowiadały** wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.

#### Wodociąg publiczny **Borów Wielki.**

W próbce wody pobranej w stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego w Borowie Wielkim stwierdzono przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru fizykochemicznego – manganu. Wszczęto postępowanie administracyjne i wydano decyzję administracyjną nakładającą obowiązek obniżenia zawartości manganu do zgodności z wymogami rozporządzenia.

Stwierdzone przekroczenie manganu miało charakter krótkotrwały. Po podjęciu przez administratora wodociągu działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości uzyskano poprawę jakości wody, co potwierdzono prawidłowymi wynikami badań.

Na tej podstawie PPIS w Nowej Soli uznał obowiązki zawarte w decyzji za wykonane w całości i stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w Borowie Wielkim.

Próbki wody z w/w wodociągu w zakresie mikrobiologicznym odpowiadały wymaganiom rozporządzenia.

W okresie sprawozdawczym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli nadzorował prowadzenie przez administratora wodociągów publicznych tj. Gminę Nowe Miasteczko wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, który był realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Nowej Soli harmonogramem poboru próbek wody.

Zakres badań próbek wody zgodny z załącznikami 1-4 do rozporządzenia obejmował:

- badanie mikrobiologiczne: Escherichia coli, bakterie grupy coli, Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h, Clostridium perfringens;
- badanie fizykochemiczne i organoleptyczne: stężenie jonów wodoru (pH), mętność, barwa, przewodność, smak, zapach, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, glin, utlenialność, chlorki, fluorki, miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom, siarczany, arsen, selen, antymon, rtęć, bromiany, sól, cyjanki, bor,  $\Sigma$  THM, 1,2 dichloroetan,  $\Sigma$  trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren,  $\Sigma$  WWA,  $\Sigma$  pestycydów, benzen, akryloamid, epichlorohydryna, chlorek winylu.

Tab. nr 1. Punkty monitoringowe zlokalizowane na obszarze zaopatrywania w wodę przeznaczoną do spożycia w gminie Nowe Miasteczko.

Lp.	Nazwa wodociągu	Punkt poboru próbki wody
1.	Nowe Miasteczko	SUW Nowe Miasteczko
		Urząd Miasta i Gminy w Nowym Miasteczku, ul. Rynek
		Rejów - studzienka
		Miłaków 7 - sklep spożywczy
		Nowe Miasteczko, Przychodnia
2	Borów Wielki	SUW – po filtrze
		Borów Polski - bud. mieszkalny
		Szkoła Podstawowa, Borów Wielki

Po dokonaniu oceny okresowej i po analizie wyników badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli informuje, że mieszkańcy gminy Nowe Miasteczko korzystają z wody przeznaczonej do spożycia o jakości **odpowiadającej wymaganiom** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989).

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu wydano w oparciu o art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W NOWEJ SOLI  
mgr inż. Józef Meissner

Otrzymują:

- ✓1. Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasteczko  
ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko
2. A-a